


महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक आरोग्य सेवा
प्रादेशिक आरोग्य प्रयोग शाळा नागपूर दूरध्वनी/फॅक्स क्र.0712-2546014
पाणी नमुन्याचा सुक्ष्मजीवीय अहवाल

पाठविणाऱ्याचे नाव व पत्ता		:- VachchhalaGopi Public School Kandri				
पाठविणाऱ्याचे पत्र क्रमांक व दिनांक		:- Kanhan , Nagpur				
प्रयोगशाळा संदर्भ क्रमांक		:- 23/4/2025				
नमुना घेतल्याचा दिनांक		:- 12679				
नमुना पाठविल्याचा दिनांक		:- 23/4/2025				
परिक्षण सुरु केल्याचा दिनांक		:- 23/4/2025				
अ. क्र.	स्त्रोताचे प्रकार	स्त्रोताचे स्थानिक नाव	परिक्षणाचे निष्कर्ष			इतर अभिप्राय
			कोलीफॉर्मस्	थर्मोटॉलरंट कोलीफॉर्मस्	ई.कोलाय	
1	Borewell (R.O.)	VachchhalaGopi Public School Kandri Ward No. 5 , Kanhan 441401 Ta Parshivni, Dist. Nagpur	--	00	00	Fit for drinking purpose

अभिप्राय - पिण्यास अयोग्य पाण्यावर प्रमाणित क्लोरिनच्या मात्रेसह योग्य ती प्रक्रिया करुन व सुक्ष्मजीवीय पुनर्तपासणीनंतर पिण्यास योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतरच ते पाणी पिण्यासाठी वापरता येईल.

अहवाल क्रमांक व दिनांक :- प्राआप्रशा/ना/सुअ/ 12679 / 5286 / 2025

अभिप्राय कळविल्याचा दिनांक :- 02/05/ 2025


प्रभारी अधिकारी
 प्रादेशिक आरोग्य प्रयोगशाळा
 नागपूर